Партизанский муниципальный район

Приложение к
распоряжению
главы
Партизанского
района
Красноярского края
от 31.03.2025
№ 47а-р

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПАРТИЗАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

Администрация Партизанского района,

663540, Красноярский край, Партизанский район, с.Партизанское, ул., Советская, д. 45

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

_____

(*реквизиты согласования)*

с. Партизанское
2025 *год*

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.1. Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании *Партизанский район* Красноярского края (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- постановление главы Партизанского района «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных и казённых учреждений района к работе в зимних условиях 2025-2026 годов»;

- схемы теплоснабжения муниципального образования Партизанский район;

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Партизанского района Красноярского края

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.4. В соответствии с п.п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации**,** утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025г. в 2025г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования *Партизанский район*, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации муниципального образования *Партизанский район;*

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район;*

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район*;

г) в оперативных службах, связанных с функционирование систем теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район;*

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории муниципального образования.

1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы муниципального образования *Партизанский район*, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1.11. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.1.12. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом №2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя ($К_{порядок}$) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

1.1.2. Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«***авария на объектах теплоснабжения***» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«***капитальный ремонт***» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«***коммунальные ресурсы»*** – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«***неисправность***» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«***потребитель»*** лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании

теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«***управляющая организация»*** – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«***ресурсоснабжающая организация»*** – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«***система теплоснабжения***» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«***текущий ремонт***» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«***тепловая сеть***» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«***тепловой пункт***» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«***техническое обслуживание***» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

1.1.3. Цели, задачи, обязанности

1.1.3.1. ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального образования *Партизанский район*, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в муниципальном образовании *Партизанский район* следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании *Партизанский район* для локализации и ликвидации последствий аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.1.3.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.1.3.4. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.1.3.5. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.1.3.6. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования *Партизанский район*.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования *Партизанский район* осуществляется в соответствии с «Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Партизанского района Красноярского края», настоящим ПЛАС.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального образования *Партизанский район* и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в муниципальном образовании *Партизанский район*.

1.1.3.10. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.1.3.11. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования

1.1.4.1. Административное деление, население

Муниципальное образование *Партизанский район* является самостоятельным муниципальным образованием в составе Красноярского края, обладающим статусом муниципального района. Статус муниципального образования установлен Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3046 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Партизанский район и находящихся в

его границах иных муниципальных образований".

Муниципальное образование *Партизанский район* расположено в восточной части Красноярского края в 168 км от г. Красноярск. Административным центром муниципального образования *Партизанский район* является село Партизанское. С различных сторон муниципальное образование *Партизанский район* граничит: на севере – с Уярским районом, на юге – с Курагинским районом, на западе – с Манским районом, на востоке – с Саянским районом.

Площадь территории муниципальное образование *Партизанский район* – 4,948 тыс. кв. км**.** Общая численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2025 составляет 7 801 человека.

Карта (схема) границ муниципального образования *Партизанский район* приведена на рисунке 1.1.1.



Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ муниципального образования *Партизанский район*

В состав муниципального образования *Партизанский район* входят 30 населенных пунктов, в том числе городов *(0)*, деревень *(18)*, поселков *(8)* и сел *(4)*.

Список населенных пунктов, входящих в границы муниципального образования *Партизанский район*, по состоянию на 01.01.2025, представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Административный состав муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	**Наименование**	**Административный статус *(город, деревня, село, поселок и т.п.*)**
1	Партизанское	село
2	Крестьянское	деревня
3	Богуславка	деревня
4	Калиновка	деревня
5	Вершино-Рыбное	село
6	Новопокровка	деревня
7	п.им. Кравченко	поселок
8	Аргаза	деревня

№ п/п	Наименование	Административный статус *(город, деревня, село, поселок и т.п.)*
9	Солонечно-Талое	деревня
10	Ивановка	деревня
11	Ивашиха	деревня
12	Новомихайловка	деревня
13	Алдарак	деревня
14	Запасной Имбеж	поселок
15	Малый Имбеж	деревня
16	Ной	деревня
17	Булатновка	деревня
18	Хайдак	деревня
19	Иннокентьевка	село
20	Кожелак	деревня
21	Асафьевка	деревня
22	Мина	поселок
23	Мана	поселок
24	Кой	деревня
25	Ивановка	поселок
26	Кутурчин	поселок
27	Хабайдак	поселок
28	п.им. Лукашевича	поселок
29	Стойба	село
30	Новоселово	деревня
ИТОГО:		

1.1.4.2. Климат и погодно-климатические явления

Климат. Климат на территории муниципального образования *Партизанский район* резко континентальный. Характеризуется резко континентальным климатом с продолжительно холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом.

Климат района формируется под воздействием воздушных масс, приходящих с запада, севера и юга. При поступлении воздушных масс с запада и юга в зимнее время морозы ослабевают, часто сопровождаются выпадением снега, наблюдаются метели. В летнее время устанавливается пасмурная погода с обложными дождями.

Весной и осенью характер погоды неустойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов и с ними фронтов с запада и юга, которые приносят обложные осадки и пасмурную погоду.

В зимнее время на территории преобладает антициклонный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями.

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха на территории муниципального образования *Партизанский район* составляет +4.1 °С. Самый холодный месяц - февраль, среднее значение его температуры -14.0°С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до -43 °С. Самый теплый месяц - июль со средними температурами +24.4°С. Абсолютный максимум температуры может подниматься до +36°С.

Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину ноября (II.XI), переход среднесуточных температур через –5^{o}С происходит 6.XI. Обратный переход через–5^{o}С к более высоким температурам наблюдается 20 марта, 17 марта - дата прекращения устойчивых

морозов.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию *Партизанский район* представлена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию *Партизанский район*

Значение, (С°)												
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	**год**
-12	-14	-5	2	13	22	24	22	10	1	-5	-11	2024__

Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию *Партизанский район* представлен в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию *Партизанский район*

Значение, (С°)												
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	**год**
-47	-34	-20	-20	-6	+2	+8	+4	-4	-13	-29	-32	-47
2023г.	2023г.	2023г.	2023г.	2023г.	2022г.	2022г.	2022г.	2022г.	2022г.	2022г.	2022г.	2023г.

Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию *Партизанский район* представлен в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию *Партизанский район*

Значение, (С°)												
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	**год**
+2	+2	+14	+14	+27	+29	+24	+25	+19	+16	+4	-2	+29
2023г.	2023г.	2023г.	2023г.	2023г.	2022г.	2022г.	2022г.	2022г.	2022г.	2022г.	2022г.	2022г.

Ветер. Преобладающими на территории муниципального образования *Партизанский район* в течение всего года являются ветры Юго-Западный, повторяемость которых составляет % *32,8*. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,0 м/с. Максимумы среднемесячной скорости ветра наблюдается в зимний период, достигая величины 4,83 м/с, минимум - летом – 2,75 м/с.

Зимой наибольшей силой отличаются СЗ ветры (9-12 м/с), в летний период ЮЗ (13-18 м/с). Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 20 м/с.

Осадки и снежный покров. Атмосферные осадки на территории муниципального образования *Партизанский район* определяются главным образом, циклонической деятельностью. Осадки, связанные с местной циркуляцией, даже летом составляют меньшую долю. Средняя многолетняя сумма осадков составляет около 13 мм. За теплый период выпадает основное количество осадков - до 37 %. Число дней с осадками в декабре и январе максимально, хотя сумма осадков минимальна. Высота снежного покрова на открытых пространствах в среднем составляет 17 см. В пониженных и залесенных местах высота снежного покрова значительно больше указанной, а сходит он позднее. Наибольшей высоты снежный покров достигает в феврале. Следует отметить, что сроки образования устойчивого снежного покрова, также, как и сроки его появления и схода, из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды.

Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе. К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.

По материалам оценки для большей части Европейской территории России, куда входит

и территории муниципального образования *Партизанский район:*

- повторяемость ветров со скоростью 25-34 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации I степени тяжести (ЧС-1), составляет 1 случай в год; повторяемость ветров со скоростью 35-58 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет менее 0,01 случая в год;

- повторяемость смерчей составляет 0,0001 случаев в год, что на 2 порядка меньше значений, соответствующих умеренно опасной категории;

- 1 раз в 100 лет возможно выпадение 75 мм осадков в сутки.

- повторяемость ливней, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет 0,15 случая в год; ЧС-3 - менее 0,001 случая в год.

Таким образом, климатическая характеристика района с территорией муниципального образования *Партизанский район* свидетельствует, что стихийные погодные явления на рассматриваемой территории наблюдается крайне редко.

1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения

1.2.1. В административных границах муниципального образования *Партизанский район* централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые), здания здравоохранения и образования. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

1.2.2. В муниципальном образовании *Партизанский район* деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 3 организации.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район* представлен в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Наименование организации	Адрес
1	ООО «Домсервис»	Красноярский край, г Зеленогорск, ул. Набережная. д 16, кв 51
2	ООО «МСК СИБЭНЕРГО»	Красноярский край, Рыбинский район, п.Урал, ул.Октябрьская 23
3	ООО "СКК"	Красноярский край, Рыбинский район, п.Урал, ул.Октябрьская 23

1.2.3. В системах централизованного теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район* функционирует централизованных источников тепловой энергии *7*. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет *20,244* Гкал/час.

1.2.4. Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования *Партизанский район* представлен в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес места нахождения источника тепловой энергии	Температурный график	Эксплуатирующая организация
1	Котельная "Центральная"	с.Партизанское, ул. Гагарина 47А	70/60	ООО «Домсервис»
2	Котельная "Северная"	с.Партизанское, ул. Северная 1Д	70/60	ООО «Домсервис»
3	Котельная "Школьная"	с.Партизанское, ул. Гагарина 99Б	70/60	ООО «Домсервис»
4	Котельная "Вершино-Рыбное"	с.Вершино-Рыбное, ул. Ленина 55А	70/60	ООО «Домсервис»
5	Котельная "Минская"	п.Мина, ул. Школьная 3Б	95/70	ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
6	Котельная "Манская"	п.Мана, ул. Трактовая 3А	95/70	ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
7	Котельная "Запасной Имбеж"	п.Запасной Имбеж, ул. Песчаная 2	80/65	ООО "СКК"

1.2.5. Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования *Партизанский район* представлен в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Наименование, адрес ЦТП	Эксплуатирующая организация
1	Котельная "Центральная"	ЦТП не предусмотрен	ООО «Домсервис»
2	Котельная "Северная"	ЦТП не предусмотрен	ООО «Домсервис»
3	Котельная "Школьная"	ЦТП не предусмотрен	ООО «Домсервис»
4	Котельная "Вершино-Рыбное"	ЦТП не предусмотрен	ООО «Домсервис»
5	Котельная "Минская"	ЦТП не предусмотрен	ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
6	Котельная "Манская"	ЦТП не предусмотрен	ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
7	Котельная "Запасной Имбеж"	ЦТП не предусмотрен	ООО "СКК"

1.2.6. Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования *Партизанский район* представлены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Эксплуатирующая организация	Протяженность, м	Средний диаметр, мм
1	Котельная "Центральная"	ООО «Домсервис»	*1507*	*108*

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Эксплуатирующая организация	Протяженность, м	Средний диаметр, мм
2	Котельная "Северная"	ООО «Домсервис»	*1400*	*76*
3	Котельная "Школьная"	ООО «Домсервис»	*1717*	*108*
4	Котельная "Вершино-Рыбное"	ООО «Домсервис»	*264*	*76*
5	Котельная "Минская"	ООО «МСК СИБЭНЕРГО»	*328,3*	*100*
6	Котельная "Манская"	ООО «МСК СИБЭНЕРГО»	*1967*	*108*
7	Котельная "Запасной Имбеж"	ООО "СКК"	*3472*	*159*

1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования *Партизанский район* представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Газораспределительная организация	Электросетевая организация	Водоснабжающая организация
1	Котельная "Центральная"	нет	ПАО «Россети Сибирь»	ООО «Домсервис»
2	Котельная "Северная"	нет	ПАО «Россети Сибирь»	ООО «Домсервис»
3	Котельная "Школьная"	нет	ПАО «Россети Сибирь»	ООО «Домсервис»
4	Котельная "Вершино-Рыбное"	нет	ПАО «Россети Сибирь»	ООО «Домсервис»
5	Котельная "Минская"	нет	ПАО «Россети Сибирь»	ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
6	Котельная "Манская"	нет	ПАО «Россети Сибирь»	ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
7	Котельная "Запасной Имбеж"	нет	ПАО «Россети Сибирь»	ООО "СКК"

1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- Главой муниципального образования *Партизанский район;*
- руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;

- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования *Партизанский район* приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.37. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение

1.4.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования *Партизанский район* обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального образования *Партизанский район* по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального образования *Партизанский район* по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии

№ п/п	Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
1	МКД, п. Мана ул. Трактовая 2	Котельная "Манская", ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
2	МКД, п. Мана ул. Трактовая 4	Котельная "Манская", ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
3	МКД, п. Мана ул. Трактовая 6	Котельная "Манская", ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
	МКД, п. Мана ул. Трактовая 8	Котельная "Манская", ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
	МКД, п. Мана ул. Трактовая 10	Котельная "Манская", ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
	МКД, п. Мана ул. Трактовая 16а	Котельная "Манская", ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
	МКД, п. Мана ул. Школьная 20	Котельная "Манская", ООО «МСК СИБЭНЕРГО»

№ п/п	Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
	МКД, п. Мана ул. Школьная 22	Котельная "Манская", ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
	МБОУ Манская СОШ, п. Мана ул. Лесная 15б	Котельная "Манская", ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
	МКОУ Минская СОШ, п. Мина ул. Школьная 3а	Котельная "Минская", ООО «МСК СИБЭНЕРГО»
	МКД, с. Вершино-Рыбное ул. Ленина 53б	Котельная "Вершино-Рыбное", ООО «Домсервис»
	МКД, с. Вершино-Рыбное ул. Ленина 55	Котельная "Вершино-Рыбное", ООО «Домсервис»
	Врачебная амбулатория, с. Вершино-Рыбное, ул. Гагарина 23	Котельная "Вершино-Рыбное", ООО «Домсервис»
	МКД, п. Запасной Имбеж ул. Партизанская 6	Котельная "Запасной Имбеж", ООО "СКК"
	МКД, п. Запасной Имбеж ул. Партизанская 8	Котельная "Запасной Имбеж", ООО "СКК"
	МКД, п. Запасной Имбеж ул. Партизанская 10	Котельная "Запасной Имбеж", ООО "СКК"
	МКОУ Запасноимбежская СОШ п. Запасной Имбеж, ул. Центральная 18	Котельная "Запасной Имбеж", ООО "СКК"
	Д/С, п. Запасной Имбеж ул. Садовая 3а	Котельная "Запасной Имбеж", ООО "СКК"
	Врачебная амбулатория, п. Запасной Имбеж ул. Партизанская 11	Котельная "Запасной Имбеж", ООО "СКК"
	МКД, с. Партизанское, ул. Гагарина 26	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»
	МКД, с. Партизанское, ул. Гагарина 39	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»
	МКД, с. Партизанское, ул. Гагарина 41	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»
	МКД, с. Партизанское, ул. Гагарина 45	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»
	МКД, с. Партизанское, ул. Гагарина 47	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»
	МКД, с. Партизанское, ул. Гагарина 49	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»
	МКД, с. Партизанское, ул. Зеленая 1а	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»
	МКД, с. Партизанское, ул. Зеленая 1б	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»
	Д/С, с. Партизанское, ул. Гагарина 89	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»
	Д/С, с. Партизанское, ул. Гагарина 43	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»

№ п/п	Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
	Партизанская РБ Стационар, с.Партизанское, ул.Советская 47	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»
	МКД, с. Партизанское, ул. Петрова 39	Котельная "Школьная", ООО «Домсервис»
	МКД, с. Партизанское, ул. Энергетиков 43	Котельная "Северная", ООО «Домсервис»
	МКД, с. Партизанское, ул. Гагарина 91	Котельная "Школьная", ООО «Домсервис»
	МКД, с. Партизанское, ул. Гагарина 96	Котельная "Школьная", ООО «Домсервис»
	МКД, с. Партизанское, ул. Гагарина 98	Котельная "Школьная", ООО «Домсервис»
	МБОУ Партизанская СОШ с. Партизанское, ул. Гагарина 93	Котельная "Школьная", ООО «Домсервис»
	МБОУ ДО Партизанский ЦВР с. Партизанское, ул. Советская 68а	Котельная "Школьная", ООО «Домсервис»
	Партизанская РБ Поликлиника, с.Партизанское, ул.Советская 47а	Котельная "Школьная", ООО «Домсервис»
	Партизанская РБ Диагностическое отделение, с.Партизанское, ул. Советская 47	Котельная "Школьная", ООО «Домсервис»
	Партизанская РБ Административный корпус, с.Партизанское, ул. Советская 47	Котельная "Школьная", ООО «Домсервис»
	Партизанская РБ Пищеблок, с.Партизанское, ул. Советская 47в	Котельная "Школьная", ООО «Домсервис»
	Партизанская РБ Хозяйственный корпус, с.Партизанское, ул. Советская 47г	Котельная "Школьная", ООО «Домсервис»
	Партизанская РБ Гараж, с.Партизанское, ул. Советская 47е	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»
	МБУ спортивный комплекс «Партизанский», с.Партизанское, ул.Петрова 40	Котельная "Школьная", ООО «Домсервис»
	МБУ КЦСОН, с. Партизанское, ул. Гагарина, 30	Котельная "Школьная", ООО «Домсервис»
	Территориальное отделение КГКУ "Управление социальной защиты населения" по Партизанскому району	
	Филиал №1 Партизанский МДК	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»

№ п/п	Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
	Филиал №11 Запасноимбежский СДК	Котельная "Запасной Имбеж", ООО "СКК"

1.5. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

1.5.1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

1.5.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

1.5.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования *Партизанский район* с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице Таблица 1.5**.1**.

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер)	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация
1	Центральная районная больница (Стационар), с.Партизанское, ул.Гагарина 47	Котельная "Центральная", ООО «Домсервис»
2		
3		

1.6. Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии на территории муниципального образования

1.6.1. При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории муниципального образования *Партизанский район* не предусмотрены местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или мобильные).

Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Не подлежит опубликованию в соответствии с п.п. 1.1.1.6.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

Не подлежит опубликованию в соответствии с п.п. 1.1.1.6.

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

Не подлежит опубликованию в соответствии с п.п. 1.1.1.6.

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.

Не подлежит опубликованию в соответствии с п.п. 1.1.1.6.



Рисунок 0.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования *Партизанский район* по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример)

Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °С) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район* в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.

6.3. Заместитель Главы муниципального образования *Партизанский район* ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в ЕДДС администрации муниципального образования *Партизанский район* не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. ЕДДС администрации муниципального образования *Партизанский район* после согласования на сайте администрации муниципального образования *Партизанский район*, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства.

6.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава муниципального образования *Партизанский район*, заместитель Главы муниципального образования *Партизанский район* ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном образовании *Партизанский район* объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

6.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы муниципального образования *Партизанский район*, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район* на место технологического нарушения.

6.7. Исключен

6.8. Исключен.

6.9. Выезд на место аварии руководителей администрации муниципального образования *Партизанский район* и профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °С;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °С до -15 °С;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °С.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район*, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °С в отопительный период, Глава муниципального образования *Партизанский район* отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования *Партизанский район*.

6.10. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС муниципального образования *Партизанский район* по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

- оповещение населения, проживающего на территории муниципального образования *Партизанский район* о происшествии;

- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.11. Жителям, проживающим на территории муниципального образования *Партизанский район* в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район* прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации муниципального образования *Партизанский район*.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации муниципального образования *Партизанский район*.

7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;
- аварийный запас средств индивидуальной защиты;
- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией муниципального образования *Партизанский район.*

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район* совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией муниципального образования *Партизанский район* (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях

критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы муниципального образования *Партизанский район* ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район* за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район* в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район,* а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения. операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

Не подлежит опубликованию в соответствии с п.п. 1.1.1.6.

Раздел 9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

9.1. Ознакомление с ПЛАС.

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах

– в администрации муниципального образования *Партизанский район*: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район*: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

– в организациях, управляющих многоквартирными домами.

9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

9.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район* не ознакомленных с ПЛАС.

9.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район*. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

9.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы муниципального образования *Партизанский район*, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций муниципального образования *Партизанский район*.

9.2. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район* являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район* приведен в таблице 9.2.**1**.

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Наименование документа	Краткое содержание
1	Оперативный журнал	Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре
2	Список ремонтного и руководящего персонала	Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятий РСО
3	Список телефонов городских организаций	Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций
4	Суточная ведомость теплосети	Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки
5	Оперативная схема тепловых сетей	Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени
6	Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру	Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети)
7	Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы	Регистрация заявок на вывод оборудования из работы, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы

№ п/п	Наименование документа	Краткое содержание
		и ввода его в работу
8	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ
9	Бланк переключений	Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении
10	Журнал регистрации параметров в контрольных точках	Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей
11	Журнал анализов сетевой и подпиточной воды	Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата
12	Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок	Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление
13	Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей	Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных
14	Журнал дефектов	Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка
15	Книга жалоб абонентов	Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах
16	График работы дежурного персонала	Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей
17	Список ответственных руководителей и производителен работ	Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов
18	Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью	Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов
19	Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях	Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов
20	Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей	Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети
21	Положение (должностная	Определение прав и обязанностей конкретного

№ п/п	Наименование документа	Краткое содержание
	инструкция)	должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места)
22	Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)	Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места
23	Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)	Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности
24	Журнал заявок на приемку оборудования	Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования
25	График текущего ремонта тепловых сетей	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ
26	График капитального ремонта тепловых сетей	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ
27	График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период)	Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла
28	Карта уставок технологических защит	Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени
29	Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети)	Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района)
30	Схема тепловых сетей	Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры
31	Тепловая схема источника тепла	Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла
32	Схема трубопроводов источника тепла	Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды
33	Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции)	Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов
34	Планшетная схема на отдельный участок	Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов,

№ п/п	Наименование документа	Краткое содержание
		тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий
35	Принципиальная схема магистральных сетей	Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений
36	Расчетная схема тепловых сетей	Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка
37	Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей	Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети
38	Перечень работ, проводимых по нарядам	Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС
39	Наряд-допуск	Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы

9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС

при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

10.1. Общие сведения

10.1.1. Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования *Партизанский район* сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

10.2. Сведения об ответственных лицах

10.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации муниципального образования *Партизанский район* связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц по администрации муниципального образования *Партизанский район* связанным с функционированием систем теплоснабжения

№ п/п	**Ф.И.О**	**Должность**	**Контактный номер телефона ответственного лица**
Администрация муниципального образования *Партизанский район*, адрес места расположения с. Партизанское, ул. Советская, д. 45			
1	Сластёнов А.М.	Глава муниципального образования *Партизанский район*	8-39140-21140
2	Крысько О.В.	Заместитель Главы муниципального образования *Партизанский район* ответственный за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства	8-39140-21144
3	Королев И.А.	Руководитель МКУ «Служба заказчика» *Партизанского района* курирующий объекты жилищно-коммунального хозяйства	8-39140-22195

10.2.2. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район* представлен в таблице Таблица 10.2**.2**.

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Наименование службы	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях муниципального образования *Партизанский район*, адрес места расположения с. партизанское, ул. Советская, д. 45			
1	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) муниципального образования *Партизанский район*	Оператор	8-39140-22181

10.2.3. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования *Партизанский район* связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.2.3.

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам муниципального образования *Партизанский район* связанным с функционированием систем теплоснабжения

№ п/п	Наименование службы	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
1	Территориальная противопожарная и спасательная служба МЧС России	Оперативный дежурный	101, 112, 8-39140-21145
2	Территориальный орган Управления по муниципальному образованию *Партизанский район* Министерства внутренних дел Российской Федерации	Оперативный дежурный по УМВД	102, 112, 8-39140-21-5-73
3	Территориальная служба Скорой медицинской помощи	Дежурная служба	103, 112, 8-39140-21666

10.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования *Партизанский район* представлен в таблицеТаблица 10.2.**4**.

Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
ООО «Домсервис», адрес места расположения Красноярский край, г Зеленогорск, ул.Набережная. д 16, кв.51			
1	Дьяченко В.В.	Генеральный директор	(953) 851-76-32
2	Лебедев А.А.	Главный инженер	(913) 189-61-65
3	Дегтярев А.И.	Ответственный за тепловое хозяйство	(913) 580-22-96
4	Овсянников А.В.	Ответственный за электрохозяйство	(902) 974-13-99
ООО «МСК СИБЭНЕРГО», адрес места расположения Красноярский край, Рыбинский район, п.Урал, ул.Октябрьская, д. 23			
1	Дьяченко М.В.	Директор	(908) 210-46-36
2	Тихонюк А.В.	Главный инженер	(953) 582-62-95

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
3	Хованский А.Е.	Мастер участка	(950) 434-76-38
ООО «СКК», адрес места расположения Красноярский край, Рыбинский район, п.Урал, ул.Октябрьская, д. 23			
1	Дьяченко М.В.	Директор	(908) 210-46-36
2	Тихонюк А.В.	Главный инженер	(953) 582-62-95
3	Ляпкин Ю.Н.	Мастер участка	(902) 961-50-21

10.2.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования *Партизанский район* представлен в таблице 10.2.**5**.

Таблица 10.2.5 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
Организация №1 (филиал ПАО «Россети Сибири»), адрес места расположения 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а			
1	Заворин С.С.	Директор филиала	(391) 256-68-59

10.2.6. Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования *Партизанский район* представлен в таблицеТаблица 10.2.**6**.

Таблица 10.2.6 - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
ООО «Домсервис», адрес места расположения Красноярский край, г Зеленогорск, ул.Набережная. д 16, кв.51			
1	Дьяченко В.В.	Генеральный директор	(953) 851-76-32
2	Лебедев А.А.	Главный инженер	(913) 189-61-65
3	Дегтярев А.И.	Ответственный за тепловое хозяйство	(913) 580-22-96
4	Овсянников А.В.	Ответственный за электрохозяйство	(902) 974-13-99
ООО «МСК СИБЭНЕРГО», адрес места расположения Красноярский край, Рыбинский район, п.Урал, ул.Октябрьская, д. 23			
1	Дьяченко М.В.	Директор	(908) 210-46-36
2	Тихонюк А.В.	Главный инженер	(953) 582-62-95
3	Хованский А.Е.	Мастер участка	(950) 434-76-38
ООО «СКК», адрес места расположения Красноярский край, Рыбинский район, п.Урал, ул.Октябрьская, д. 23			
1	Дьяченко М.В.	Директор	(908) 210-46-36
2	Тихонюк А.В.	Главный инженер	(953) 582-62-95

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
3	Ляпкин Ю.Н.	Мастер участка	(902) 961-50-21

10.2.7. Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования *Партизанский район* представлен в таблице Таблица 10.2**.7**.

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
1			
2			
3			

10.2.8. Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования *Партизанский район* представлен в таблице Таблица 10.2**.8**.

Таблица 10.2.8 - Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
1			
2			
3			

10.2.9. Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории муниципального образования *Партизанский район* представлен в таблице Таблица 10.2**.9**.

Таблица 10.2.9 - Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица

10.2.10. Перечень ответственных лиц по организациям, эксплуатирующим СЗО на территории муниципального образования *Партизанский район* представлен в таблице 10.2.**10**.

Таблица 10.2.10 - Перечень ответственных лиц организациям,

эксплуатирующим СЗО на территории муниципального образования *Партизанский район*

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
Организация №1			
1			
2			
3			
Организация №2			
1			
2			
3			
1			
2			
3			